

## PRODUKTDOKUMENTASJON

### SINTEF 020-0210

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

**Byggvarer:** Flamex påsprøytet tre

**Produktansvarlig:** Thermax as  
Per Krohgs vei 4C, 1065 Oslo, Norge


Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL as. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.


Produktet skal merkes med **SINTEF 020-0210**, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL as.

Førstegangs utstedelse 2006-11-30. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL as kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2006-11-30  
Gyldig til: 2011-11-30

  
Svein Baade  
Avd.leder dokumentasjon


  
Bjørn-Inge Kaasbøll  
Senioringeniør dokumentasjon

**Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 020-0210 av 2006-11-30.****Produkt:** Trevirke påsprøytet Flamex W 1170**Produsent:** Valdres Trebehandling AS**Beskrivelse:** 19 mm Granpanel, påsprøytet Flamex W 1170 minimum 0,2 liter per m<sup>2</sup> trevirke. Alle fire sider av granpanelet påsprøytes.**Brannklasse:** **B-s2,d0** [Ut1]**Behandlings-  
grunnlag:**

Testet i henhold til EN 13823 og EN ISO 11925-2.  
Prøvingsrapport: 102010.25/06.101 A av 2006-08-28 og 102010.35/06.102 A av 2006-08-29 fra SINTEF NBL as. Internt notat: 102120.30 datert 2006-10-26 fra SINTEF NBL as.

**Utstedt: 2006-11-30**

Svein Baade  
Avd.leder dokumentasjon



Bjørn-Inge Kaasbøll  
Senioringeniør dokumentasjon